

Sjekk brannveggen!



EN GOD BRANNVEGG BETYR

- sikkerhet mot brann- og røykspredning
- sikre rømningsveier
- mindre risiko for totalskade

EN DÅRLIG BRANNVEGG KAN BETY

- stor skade på liv og eiendom
 - høyere forsikringspremie
 - konkurs
- 

Hva er en brannvegg?

Krav og definisjoner fra teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Brannvegg

Når avstanden mellom høye byggverk (gesims- og mønehøyde over 9 meter) er mindre enn 8 meter, skal byggverkene atskilles med en brannvegg. Brannveggen skal ha brannmotstand minst REI 120-M.

Seksjoneringsvegg

Større byggverk skal deles opp i brannseksjoner. En brann skal med påregnelig slokkeinnsats kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. Seksjoneringsvegg skal ha brannmotstand minst REI 90-M.

Branncellebegrensende vegg

Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Branncellebegrensende vegger skal ha brannmotstand minst EI 30, avhengig av brannklasse og type rom.

Begrepet «Brannvegg» i denne brosjyren

Begrepet «Brannvegg» i denne brosjyren benyttes for enkelthets skyld som fellesbetegnelse for seksjoneringsvegger og brannvegger. Sjekklisten i denne brosjyren er også velegnet ved tilstandsvurdering av branncellebegrensende vegger, hvor en rekke av de funksjonelle kravene er de samme.

Stabilitet og bæreevne

Brannvegger skal stå på fundament med minst samme brannmotstand som vegg. En brannvegg skal bli stående selv om byggverket på den ene eller den andre siden av veggens kollapser under en brann. Dersom byggverkets øvrige bæresystem også skal fungere som stabiliserende for brannveggen, må bæresystemet ha minst samme brannklasse som

brannveggen. De aller fleste brannvegger skal ha brannklasse REI 120-M. Ved spesifikk brannenergi over 400 MJ/m² (omhyllingsflate) kreves høyere brannmotstand, inntil REI 240-M. For at en brannvegg skal ha tilfredsstillende mekanisk motstandsevne (M), må den i praksis utføres i mur eller betong.

Ubrennbarhetskrav

Brannvegger skal i sin helhet bestå av ubrennbare materialer, klasse A2-s1,d0 eller bedre. I brannklasse 3 stilles samme krav til branncellebegrensende vegg. Det kan gis unntak for brennbare isolasjonsmaterialer som er fullstendig innmurt eller innstøpt. Isolasjonsmaterialer som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 kan benyttes når det er dokumentert ved prøvning at materialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden.

Brannsluse

En brannsluse er et atskilt rom som danner rømnings- eller forbindelsesvei gjennom et brannteknisk skille. Brannslusens dører og luker skal være selv-lukkende, og utført slik at slusen kan passeres ved at kun én dør eller luke kan åpnes av gangen. Ventilasjon av brannslusen skal ikke skje gjennom åpninger til de rom som betjenes av slusen.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Plan- og bygningsloven setter krav til planlegging og utførelse av nybygg og for ombygging. Eksisterende byggverk er underlagt brannloven med tilhørende forskrifter. I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det gitt visse lempninger for eksisterende byggverk dersom en oppgradering til samme sikkerhetsnivå som i nyere byggverk medfører urimelig høye kostnader.

Med «nyere byggverk» menes i forskriften byggverk oppført etter Byggeforskrift 1985 eller senere.

Utførelse av en brannvegg

Brannvegg skal fra og med fundament bæres av bygningsdeler i minst samme klasse. Brannveggen kan ha enkelte åpninger som er nødvendige for bygningens drift. Ved brann eller røykutvikling skal åpningene automatisk lukkes med konstruksjoner som har minst samme brannmotstand som vegg.

Konstruksjoner på eller inntil brannveggen skal ha slik bevegesfrihet at deformasjon under brann ikke skader brannveggen.

Takkonstruksjonen må ikke være kontinuerlig over brannveggen på en slik måte at en kollaps på ene siden medfører reduksjon av konstruksjonens bæreevne og brannmotstand på den andre siden. Brannveggen må føres minimum 0,5 meter over høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0.

Brennbart materiale eller hulrom skal ikke føres forbi eller gjennom brannveggen. Gjennomføringer av rør, kabler og kanaler (sjakter) skal utføres slik at veggens brannskillende funksjon opprettholdes.

Forsikringsbransjens krav

For å oppnå premiereduksjon kan forsikringsselskapene stille strengere krav til brannmotstand enn forskriftenes minimumskrav. Selskapene kan også stille krav om at brannveggen skal føres minst 100 mm utenfor brennbar yttervegg.

Forsikringsselskapene krever at veggens brannmotstand tilfredsstiller gitte krav. Om kravene ikke er ivaretatt kan det føre til redusert utbetaling etter brann.

Hvorfor brannvegg?




En riktig utført og vedlikeholdt brannvegg utgjør en robust barriere mot brannspredning, noe som begrenser skadene når en brann først er oppstått. Dette betyr at menneskeliv og verdier kan reddes. Brannveggen vil kunne hindre at bedriften får stans i produksjonen med derav følgende tap av marked. Produksjonsavbrudd kan true en bedrifts eksistens.

Mange bygninger har mangelfull seksjonering. Mange virksomheter neglisjerer vedlikehold av brannveggene, spesielt når det gjelder tetting av hull.

Under årelang bruk av bygninger er det ikke til å unngå at det kan oppstå skader på brannveggene. Et lite hull er nok til at røyk kan spre seg i et slikt omfang at en storbrann blir et faktum. For å unngå at dette skjer, er det nødvendig med regelmessig ettersyn og vedlikehold.


**Tett hullene.
Det er de små
detaljene som
skaper de store
brannene.**

En god brannvegg




Takfot

1. Ubrennbar isolasjon
2. Konveksjonstetning
3. Mineralull eller skumplast




Tilslutning mellom innervegg og takbjelke

1. Beslag
2. Ubrennbar isolasjon
3. Fuge




Overgang mellom murt brannvegg og støpt dekke

Halvsteins teglvegg er ført opp mot betongdekke. Skissen viser sidestøtte med ekspansjonsbolter festet før muring. Spalte mellom mur og betong utføres som tradisjonell dilatasjonsfuge med mineralulldytt, bunnfyllingslist og brannbestandig elastisk fuge-masse. Murt brannvegg skal normalt være pusset på minst én side. (Unntak for enkelte produkter med spesialgodkjenning.)



Murt vegg av lettklinkerblokk ført opp mot betongdekke

Skissen viser punktvis sidestøtte med stålvingler. I rom uten nedforet himling kan stålvinglene tildekkes med en list av brannbestandig materiale.



Gjennomføringer


Gjennomføringer for ventilasjon, vann, avløp og kabler skal være branntettet med sertifiserte produkter og med utførelse etter tilhørende monteringsanvisning.

Kanal gjennom brannvegg for ventilasjon

x = bygningsdelens brannmotstand

a = nødvendig brannspjeld


b = godkjent inspeksjonsluke



Brannmansjett, benyttes på plastrør


Figurene viser korrekt tetting av kanalgjennomføringer.

Bruk godkjent tettesystem for vannrør (som vist i figuren til venstre) og godkjent tetningsmasse for elektro (som vist i figuren til høyre).




Dør i brannvegg

Det skal brukes dører med dokumentert brannklasse og dørleverandørens monteringsanvisning skal være fulgt. Branndører kan stå i åpen posisjon på magnetholdere som utløses ved røykvarslingsanlegg.



Dørkarmer må støpes inn eller skrues fast i vegg og isoleres med steinull. Monteringsanvisninger skal inngå i byggets FDV-dokumentasjon.



Brannvegg gjennom tak

Innvendig brannvegg av lettklinkerblokk, Veggens øverste del utføres med 150 mm blokk med 50 mm kuldebryter på hver side.

Kravspesifikasjoner

Stabilitet under brann


- Veggene skal motstå belastning fra sammenrasing av tak, lagrede materialer o.l. (byggeforskriftens M-krav).
- Veggene skal dimensjoneres for temperaturutvidelser i egen og tilgrensende konstruksjoner.
- Bøystrekkbrudd hindres ved innspenning i fundament, fastholding i topp eller side, ved pilastere evt. vertikalarmering i murte vegger.
- Brannveggen skal bli stående selv om bygningskonstruksjonene på den ene siden brenner ut og raser sammen.

Veggens tykkelse

Nødvendig tykkelse kan beregnes etter ref. /1/ og ref. /2/ eller man kan benytte tabellene under.

Materiale		Min. t for ikke bærende vegger		Min. t for bærende vegger (h/t < 20)	
		EI 240	EI 120	REI 120	REI 120
Betong	- massiv	120	175	160 ¹⁾	240 ¹⁾
	- hullblokk	145	220	190	280
Poretegl	- hullblokk	120	180	150	220
Tegl	- massiv	105	160	130	195
	- hullstein	120	180	150	230
Lettklinkerbetong, pusset		100	150	140	200
Porebetong		90	130	120	180

1) Armeringens overdekning skal være minst 30 mm

Materiale		Min. tykkelse		
		EI 120	EI 240	
Betong:	t ₁	70	80	
	t ₃	50	60	
Isolasjon:	t ₂ steinull	-	35	
	t ₂ glassull	-	45	

Fuger med mørtel

Murte brannvegger skal utføres med tette fuger etter produsentens spesifikasjoner.


- Horisontal- eller vertikalfuge med mørtel
- Vertikalfuge med mørtel og forsegling
- Horisontal- eller vertikalfuge med overlapp og mørtel
- Horisontalfuge med dybler Ø ≥ 20 mm c/c 1500 mm og mørtel

Veggavslutning

- Avslutningen mot vegger, takbjelker og søyler skal være røyktett (byggeforskriftens E-krav).
- I vegger som føres over tak, kan det benyttes andre ubrennbare materialer enn i veggene under.


Minste veggtykkelse t (mm) for massive vegger. Dokumenterte produkter kan ha bedre brannmotstand enn tabellverdiene. Luftåpne produkter skal pusses/slemmes på minst én side.

Minste veggtykkelse t (mm) for ikke-bærende sandwichvegger. Tykkeste betongsjikt t1 mot innvendig side. Krav til varmeisolasjon vil være dimensjonerende for isolasjonstykkelsen.



Fuger med andre materialer

Tabellene gir veiledende verdier. Ved nye installasjoner skal det benyttes sertifiserte eller godkjente produkter med tilhørende monteringsanvisninger. Mineralull som benyttes skal ha smeltepunkt $>1000^{\circ}\text{C}$ og densitet $\geq 30 \text{ kg/m}^3$. Fugene skal forsegles med fugemasse.



Fylldybde for ett-trinns fuge

Fugebredde	Maksimum fugebredde	
	EI 120	EI 240
10 mm	20 mm	25 mm
25 mm	50 mm	90 mm

Fylldybde for to-trinns fuge

Fugetype	Maksimum fugebredde	
	EI 120	EI 240
Med 40 mm dybde av mineralull	21 mm	18 mm
Med 30 mm dybde av mineralull	16 mm	10 mm

Selvlukkende dører og porter

For å tilfredsstille kravet til selvlukking må dører utstyres med dørlukkere, mens brannskyveporter må ha en lukkemekanisme (lodd eller fjær) eller monteres på skrå skinne eller med motordrift.

Selvlukkende dører/porter som ønskes holdt i åpen stilling skal være utstyrt med magnetholder eller tilsvarende som automatisk løses ut ved branntilløp.

To-fløyede dører som skal stå i åpen stilling må i tillegg utstyres med:

- Automatiske kantskåter
- Dørkoordinator
- Dørlukker på hver fløy

Gjennomføringer

Der tekniske installasjoner i form av rør, kabler og kanaler føres gjennom brannvegg, skal branntettingen utføres med dokumenterte løsninger og produkter i samme brannklasse som veggen. Gjennomføringene skal tåle trykk og sikre mot:

- Røykspredning
- Flammespredning
- Varmeoverføring

Brannspjeld

Ulike brannseksjoner anbefales utført med separate ventilasjonsanlegg, slik at man unngår kanaler gjennom brannvegger. Ventilasjonskanal som føres gjennom brannvegg skal ha brannspjeld som lukker automatisk ved brann, og med følgende spesifikasjoner:

- Spjeldene bør i tillegg til utløsning ved nærmere definert temperatur være motordrevne og styrt av røykdetektorer.
- Spjeldene skal tette mot røyk.
- Spjeldene bør kunne styres og sjekkes fra sentralt plassert kontrollpanel.
- Spjeldene skal være robuste og tåle samme laster som selve veggen.
- Spjeldene skal være korrekt montert i brannveggen.
- Nødvendige inspeksjonsluker skal finnes for kontroll av spjeldene.


Oppforet tretak

Oppforet tretak skal inndeles i brannceller for hver 400 m^2 . Det samme gjelder oppdeling av brennbar isolasjon på massive tak, hvor det for eksempel kan benyttes striper eller felt av ubrennbar isolasjon som brannskille. For ytterligere informasjon vises til ref. /3/. Varme arbeider på tak skal kun utføres av sertifisert personell ref. /5/.

Produktdokumentasjon


Alle komponenter som benyttes i brannveggen skal være dokumenterte i henhold til teknisk forskrift (gjelder tiltak gjennomført etter 1997) og dokumentasjonen skal finnes som en del av byggets FDV-dokumentasjon.

De vanligste feilene




Dårlig eller ufullstendig utført murarbeid

- Dårlig fylte fuger. Fugene skal være fulle og komprimerte.
- Manglende overflatebehandling. Veggene skal pusses/slemmes på minst én side. Unntak for enkelte produkter med spesialgodkjenning.
- Gjenglemte utsparinger.
- Ufullstendig pussing over himling.




Dårlig avslutning mot tilstøtende konstruksjoner

- Dårlig utførelse ved tilslutning mot fasade, tak, bjelker eller søyler og som medfører røykspredning.
- Fuger i vegger er ikke tettet med riktig materiale.
- Veggfugene er for brede.
- Elastiske fuger mellom brannvegg og tilstøtende konstruksjoner (tak, bjelker, søyler, vegger) mangler eller er sprukket.




Dårlig avslutning av brannvegg i eller gjennom yttervegg og tak

- Brannveggen er ikke ført over tak eller utenfor fasaden der tak eller fasade har mindre brannmotstandsevne enn veggen.
- Brennbar tekking eller isolasjon er ført som en «lunte» over brannveggen.
- Hulrom inne i vegg- og takkonstruksjoner.
- Ufullstendig avslutning av vegg over himling.




Manglende stabilitet

- Vegg har for liten kapasitet mot påkjenninger som oppstår ved kombinasjon av belastning fra normallast, temperaturutvidelser og fallende laster.




Åpne dører og porter

- Selvlukking er hindret.
- Pumpearmen er utkoblet.
- Kiler hindrer lukking.
- Varer og materialer er satt i åpningen.
- Går ikke i lås.
- Er skadet.
- Blad og karm er ikke godkjent.




Feil dørinnsetting

- Terskel er fjernet.
- Karmene er festet med brennbart isolasjonsskum.
- Det er benyttet plastvridere.
- Dører er ikke montert i henhold til monteringsanvisning.



Manglende eller dårlig tetting ved kanal-, rør eller kabelgjennomføring

- Tetting mangler.
- Tetting er foretatt med ikke godkjente materialer.
- Tettingsarbeidene er ikke fagmessig utført.
- Gjennomføringer har lavere brannklasse enn veggen.



Feil ved brannspjeld i ventilasjonskanaler

- Spjeldene er ikke godkjente.
- Spjeldene er montert utenfor brannveggen og ingen klassifisering mellom spjeld og brannvegg.
- Spjeldene er ikke tette.
- Spjeldene lukker for sent og stopper derved ikke røyken.
- Utett flate mellom utsparing og spjeld.
- Dårlig festet.

Gjennomføring av tilstandsvurderingen

Sjekklisten er et hjelpemiddel for den som skal sjekke brannveggen. Ofte gjøres dette samtidig med en mer omfattende tilstandsanalyse hvor det benyttes ekstern ekspertise, jamfør **ref. /4/**. Denne brosjyren med tilhørende sjekkliste er imidlertid lagt opp slik at nærmest hvem som helst med litt teknisk innsikt kan gjennomføre en reell tilstandsvurdering.

Når brannveggen er sjekket og manglene identifisert, er det tid for handling. Det er eiers ansvar at brannsikkerheten til enhver tid er tilfredsstillende.

Sjekk brannveggen!

Sjekkpunkter	Ja	Nei	Kommentarer
1. Er dører og porter klassifiserte og i riktig brannklasse?	☐	☐	
2. Fungerer dører og porters selvlukking: – går de i lås?	☐	☐	
3. Er dører og porter montert etter godkjent monteringsanvisning?	☐	☐	
4. Er alle dørbeslag og vridere av stål eller messing?	☐	☐	
5. Er åpningen rundt gjennomføringen av kanaler, rør og elektriske kabler tettet med forskriftsmessige materialer?	☐	☐	
6. Er transportbånd o.l. sikret med fallem eller lignende der den krysser brannvegg?	☐	☐	
7. Er ventilasjonskanaler sikret med brannspjeld og nødvendige inspeksjonsluker?	☐	☐	
8. Er brannspjeld riktig montert?	☐	☐	
9. Er fuger i veggen riktig utformet og tettet med godkjente materialer?	☐	☐	
10. Er brennbar taktekking eller brennbar takisolasjon brutt der veggen er ført over tak?	☐	☐	
11. Er brannveggen ført tilstrekkelig opp over taket?	☐	☐	
12. Er åpninger mellom vegg og tak tilstrekkelig tettet mot varme og røyk?	☐	☐	
13. Har veggen tilstrekkelig tykkelse?	☐	☐	
14. Er murvegg med luftåpne porer pusset eller slemmet på minst én side?	☐	☐	
15. Hindrer veggen brannspredning langs fasaden?	☐	☐	
16. Er veggens stabilitet sikret ved større temperaturbevegelser i tilstøtende bygningsdeler?	☐	☐	
17. Har veggen tilstrekkelig stabilitet hvis nabobygningen eller tilstøtende brannseksjon raser sammen?	☐	☐	
18. Har veggen tilstrekkelig stabilitet hvis deler av tak, etasjeskiller, innredning eller lagrede materialer faller mot veggen under brann?	☐	☐	
19. Er brannvegger og brannskiller tydelig markert på branntegninger i byggets FDV-dokumentasjon?	☐	☐	
20. Har noen ansvar for at alle arbeidstakere, interne og innleid som kan tenkes å bore hull i en brannvegg, blir orientert om konsekvensen før arbeidet starter?	☐	☐	
21. Har noen ansvar for at gamle og nye hulltakinger i vegger får riktig tilpasning og ettertetting og merkes med etikett med opplysende tekst?	☐	☐	
22. Kontrolleres brannveggens branntekniske tilstand regelmessig ved egenkontroll?	☐	☐	
23. Er hulrom under oppforet tretak og store flater med brennbar isolasjon oppdelt minimum for hver 400 m²?	☐	☐	

Referanser:

www.brannmurbetong.no

www.dibk.no

www.dsb.no

www.fno.no

www.if.no

www.sparebank1.no

www.gjensidige.no

www.tryg.no

www.brannvernforeningen.no

- /1/ NS-EN 1992-1-2:2004+NA: 2010 Prosjektering av betongkonstruksjoner. Brannteknisk dimensjonering
- /2/ NS-EN 1996-1-2:2005+NA: 2010 Prosjektering av murkonstruksjoner. Brannteknisk dimensjonering
- /3/ Branntekniske konstruksjoner for tak. Takprodusentenes forskningsgruppe. 2011
- /4/ NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk
- /5/ Sertifikat fra Norsk brannvernforening

